

北国高科技产业园二期项目制冷系统及暖通空调工程供货与 相关服务招标文件的答疑回复

致:潜在投标人

我公司代理的招标文件项目编号为 JXZX22-SJZ013 北国高科技产业园二期项目制冷系统及暖通空调工程供货与相关服务, 针对招标文件现做以下答疑回复:

一、关于 4.6 直膨机组(招标文件 67 页)参数确认需要提供的技术部分的疑问:

1. 新风比、新风况、回风工况、送风工况、使用场合、散热量、散湿量--确认冷量

回复: 招标文件中参数、图纸参数以及给的设备清单均已标注冷量。

2. 段位排布---确认外形尺寸

回复: 详见图纸。

3. 送风工况、使用场合---确认电加热量

回复: 招标文件中参数、图纸参数以及给的设备清单均已标注加热量。

4. 缺少此机组, 问题同上

回复: 详见清单。

二、招标附件工程量清单描述不清, 有诸多问题, 导致无法报价, 列举如下:

1. 空调安装材料清单表中的钢管、阀门、百叶风口, 防火阀均无规格型号, 无法报价;

回复: 《空调安装材料清单》以图纸为准, 另可参考相关的国家标准规范。

2. 清单给出的单价未明确包含哪些内容, 空调安装材料清单中“安装费、税金”单独列项, 管理费、利润等其他费用如何体现。制冷系统清单中“安装费、税金”未单独列项, 如何报价?清单表格之外还有多余的说明, 报价时是否保留?

回复: 详见招标文件。

投标人澄清问题-详情

问题标题 3.2、具有相关行政主管部门颁发的压力管道设计及安装证书(GC2), 此项目要求提供 GC2 设计及安装证书, 此项目华商国际已设计完成, GC2 设计资质有无必要?若要求必须提供设计资质, 能否用子公司的 GC2 设计资质?

回复: 按照招标文件要求, 资质必须为投标人自身资质。

招标人: 北国商城股份有限公司

2022 年 7 月 20 日